

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ
Государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования города Москвы
"Детская школа искусств имени Н.Г.Рубинштейна"
(ГБУДО г. Москвы "ДШИ им. Н.Г.Рубинштейна")

Верхняя Красносельская ул., д. 7а, стр. 1, г. Москва, 107140
Тел.: (499) 264-77-09; (499) 264-89-47
E-mail: dmshrubinshtein@culture.mos.ru
ОКПО 14607912, ОГРН 1037700127761 ИНН/КПП 7708219089/770801001

23 декабря 2025 г. № ИСХ-24-02-03-107/25
на № 21-01-2025/Прдр-946-25-20450017 от 12.12.2025

Прокурору ЦАО г. Москвы
О.И.КУДРЯВЦЕВУ


Представление об устранении нарушений требований федерального законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних от 12.12.2025 № 21-01-2025/Прдр-946-25-20450017, вынесенное Прокуратурой Центрального Административного Округа Государственному бюджетному учреждению дополнительного образования города Москвы "Детская школа искусств имени Н.Г.Рубинштейна" по адресу: 107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д. 7А, стр. 1. рассмотрено.

Приняты меры по устранению допущенных нарушений (отчет о принятых мерах прилагается). Выявленные нарушения устранены до 23 декабря 2025 г.

Рассмотрен вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных лиц. Заместителю директора по административно-хозяйственной работе Крылову В.А. и ведущему специалисту по охране труда Басову А.Н. объявлены замечания (копия приказов прилагается).

Приложение: на 4 л. в 1 экз.

Директор



И.Л Климп

ОТЧЕТ

об устранении Государственным бюджетным учреждением дополнительного образования города Москвы "Детская школа искусств имени Н.Г.Рубинштейна" нарушений, выявленных в период проверки Прокуратурой Центрального административного округа города Москвы от (Представление от 12.12.2025 № 21-01-2025/Прдр-946-25-20450017)

	В ходе проверки были выявлены следующие нарушения:	Устранение нарушений
1	- на объекте защиты не храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности применения изделий и материалов, что является нарушением (п 4.1.2 СП 1.13130.2020, ст. 4,5,6, ФЗ-123 (п.25 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации)).	Нарушение устранено. Представлены документы подтверждающие пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности применения изделий и материалов.
2	- система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании установлена с нарушением требований регламентирующих норм и правил – верхняя часть настенных звуковых и речевых оповещателей располагается на расстоянии более 150 мм от потолка, что является нарушением п 4.4 СП 3.13130.2009, ст. 4,5,6, ФЗ-123 (п.54 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации)).	Нарушение устранено. Расположение верхних частей настенных звуковых и речевых оповещателей приведено в соответствии с требованиями СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности" (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 173)
3	- при эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности – ширина эвакуационных выходов из лестничной клетки (в результате измерений 0,83) при числе эвакуирующихся через указанные выходы более 50 человек менее 1,2 м. При использовании двупольных дверей ширина эвакуационного выхода определяется только шириной выхода через «активные» дверные полотна. При этом учитывать ширину «пассивного» (зафиксированного полотна не допускается, что является нарушением (4.2.19 СП 1.13130. 2020, статья 4.5,6 ФЗ-123) (п.23 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного	Нарушение устранено. Направлена заявка на замену дверей в рамках проведения текущего ремонта.

	режима в Российской Федерации).	
4	- в учебном кабинете №20 учебная доска, для работы с которой используется мел, не оборудована дополнительным источником искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле. (СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологических требований к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи п.2.4.4.)	Нарушение устранено. Учебная доска оборудована дополнительным источником искусственного освещения
5	- в коридоре 4 этажа мебель (диван) имеет дефект покрытия (отслоение облицовочное слоя), что не допускает проводить влажную обработку моющими и дезинфекционными средствами. (СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологических требований к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи п.2.4.9.)	Нарушение устранено. Мебель (диван) имеющий дефект покрытия списан и утилизирован.
6	- в коридоре на 4 этаже потолок имеет следы протеканий, что не позволяет проводить влажную обработку моющими и дезинфекционными средствами. (СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологических требований к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи п.2.5.3.)	Нарушение устранено. Элемент потолка, имеющий следы протеканий заменен.
7	- используемый уборочный инвентарь не промаркирован в зависимости от назначения помещений и видов работ. (СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологических требований к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи п.2.11.3.)	Нарушение устранено. Уборочный инвентарь промаркирован в зависимости от назначения помещений и видов работ.

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
"ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ ИМЕНИ Н.Г.РУБИНШТЕЙНА"

П Р И К А З

16 декабря 2025 г.

№ 2/В

О наложении дисциплинарного взыскания
на заместителя директора по административно-хозяйственной
работе Крылову В.А.

В связи с ненадлежащим исполнением заместителя директора по административно-хозяйственной работе Крылова Владислава Анатольевича своих трудовых обязанностей, возложенных на него трудовым договором № 2 от "15" января 2024 г. и должностной инструкцией, выразившимся в нарушении требований федерального законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, а также санитарно-гигиенического состояния помещений школы, руководствуясь ст. 192, 193 Трудового кодекса РФ приказываю:

1. Объявить заместителю директора по административно-хозяйственной работе Крылову Владиславу Анатольевичу замечание.
2. Старшему специалисту по кадрам Буряченко И.Г. довести приказ до сведения заместителя директора по административно-хозяйственной работе Крылова В.А. под подпись.
3. Контроль за исполнением данного оставляю за собой.

Основание: 1. Представление прокуратуры центрального административного округа об устранении нарушений требований законодательства от 12.12.2025 № 21-01-2025/Прдп946-25-20450017.

Директор

И.Л.Клип

С приказом ознакомлен(ы)


И.Г.Буряченко

В.А.Крылов

КОПИЯ ВЕРНА

ПОДПИСЬ

ст. спец. по кадрам
Буряченко И.Г.



ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
"ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ ИМЕНИ Н.Г.РУБИНШТЕЙНА"

П Р И К А З

16 декабря 2025 г.

№ 3/В

О наложении дисциплинарного взыскания
на ведущего специалиста по охране труда Басова А.Н.

В связи с ненадлежащим исполнением ведущего специалиста по охране труда Басова А.Н. своих трудовых обязанностей, возложенных на него трудовым договором № 49 § 2 от "30" апреля 2014 г. и должностной инструкцией, выразившимся в нарушении требований федерального законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, а также санитарно-гигиенического состояния помещений школы, руководствуясь ст. 192, 193 Трудового кодекса РФ приказываю:

1. Объявить ведущему специалисту по охране труда Басову А.Н. замечание.
2. Старшему специалисту по кадрам Буряченко И.Г. довести приказ до сведения ведущего специалиста по охране труда Басову А.Н. под подпись.
3. Контроль за исполнением данного оставляю за собой.

Основание: 1. Представление прокуратуры центрального административного округа об устранении нарушений требований законодательства от 12.12.2025 № 21-01-2025/Прдп946-25-20450017.

Директор

И.Л.Клип

С приказом ознакомлен(ы)

И.Г.Буряченко

А.Н.Басов

КОПИЯ ВЕРНА

ПОДПИСЬ

Ст. спец. по кадрам
Буряченко И.Г.

