

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления материально-
технического развития
Департамента культуры города Москвы

И.А.КОЛЕСНИКОВ

" " 2026 г.

**Протокол
решения рабочей группы Департамента культуры города Москвы по
оценке противопожарного состояния объекта учреждения**

г. Москва

24 июля 2026 г.

ГБУДО г. Москвы "ДШИ имени Н.Г.Рубинштейна"
г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д. 7а, стр. 1

(наименование учреждения, юридический адрес)
г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д. 7а, стр. 1
(адрес нахождения объекта (территории) учреждения)

Клип Ирина Ленгиновна
Директор, тел. +7 (499) 264-89-47
(руководитель учреждения (Ф.И.О. должность, контактный телефон))

Крылов Владислав Анатольевич
Заместитель директора по АХР, тел. +7 (903) 529-76-50,
1 августа 2025 г., № 773400158944

(ответственный за пожарную безопасность учреждения (Ф.И.О.
должность, контактный телефон,
дата и номер документа о прохождении обучения))

Нарушения обязательных требований пожарной безопасности объекта:

№ п/п	Наименование нарушения	Наименование пункта нормативно-правового акта	Срок устранения
1	В приказе по объекту не определены сроки прохождения повторного противопожарного инструктаж	п. 3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 (далее - ППР РФ)	Декабрь 2026 г.
2	Программы проведения противопожарных инструктажей (первичный, вводный на рабочем месте, повторный, целевой и внеплановый) подлежат корректировке	п. 3 ППР РФ	Декабрь 2026 г.

3	На напольные паркетные покрытия коридоров (3 и 4 этажей) не представлены акты обработки, лицензия и сертификаты соответствия лакокрасочной обработки, указывающей допустимость применения, а именно: группу горючести (Г), группу распространения пламени (РП), группу воспламеняемости (В), группу дымообразующей способности (Д), группу токсичности продуктов горения (Т).	п. 13 ППР РФ, Ст.13 и таблица 27 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	Декабрь 2026 г.
---	---	--	-----------------

Предложения по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности объекта:

- принять меры по устранению выявленных нарушений в учреждении;
- доложить о выполнении плана по устранению недостатков по замечаниям выявленных в ходе проверки в Департамент культуры города Москвы.

Подписи сторон:

Начальник отдела
технической эксплуатации и безопасности УМТР
(должность)

Д.В. Соловьев
(подпись, ФИО)

Советник
Управления образования
и детского отдыха ДК г. Москвы
(должность)

М.Н. Лисенко
(подпись, ФИО)

Заместитель директора ГКУ "ТЦ ДК г. Москвы"
(должность)

Б.Э. Шиллер
(подпись, ФИО)

Начальник отдела ГКУ "ТЦ ДК г. Москвы"
(должность)

А.Ю. Котт
(подпись, ФИО)

Начальник сектора ПБ ГКУ "ТЦ ДК г. Москвы"
(должность)

О.В. Сулаков
(подпись, ФИО)

Руководитель учреждения:
Директор
(должность)

И.Л.Клипп
(подпись, ФИО)

Ответственный за противопожарное состояние объекта:
Заместитель директора по АХР
(должность)

В.А.Крылов
(подпись, ФИО)